

●●事業所職員の深夜出入り対応(0時以降の出入り)

※出入り管理簿に記載されていないものは日報より抽出

	月日	曜日	入館	退館	人数	備考
1	5.※	土	3:12	3:35	1	工事立会
2	5.※	金	0:28	0:38	1	工事立会
3	6.※	土	1:58	2:32	1	工事立会
4	6.※	月	4:00		1	警報対応
5	7※	水・木	22:50	1:05	1	故障
6	7.※	土		2:15	3	工事立会
7	7.※	土		6:30	1	工事立会
8	7.※	月・火	22:00	3:10	1	放水
9	7.※	水	4:20		1	施設故障対応
10	7.※	木		4:20	1	施設故障対応
11	9.※	日		1:45	1	工事立会
12	9.※	土	3:25	3:35	1	工事立会
13	9.※	土	0:35	0:55	1	工事立会
14	10.※	金		2:20	1	故障
15	10.※	土	23:30	23:35	1	工事立会
16	10.※	土	3:30	3:35	1	工事立会
17	11.※	日	1:01	1:30	1	工事立会
18	11.※	土	2:28	6:05	3	工事立会1名と故障2名
19	12.※	火	0:22	0:40	3	工事立会
20	12.※	月・火	23:13	0:07	1	
21	1.※	土	1:35	1:50	1	工事立会
22	1.※	土	2:55	3:10	1	工事立会

出入り管理簿と日報から抽出

2024. 5~2025. 1で22件

2024年度推測件数=22 × 4/3≒30件

2023年度実績を問い合わせたら「30件」とか。

「2024年度(~1月)実績は33件」とのことだが、日報と出入り管理簿からは22件

「庁舎に出入りしなかった件数」も含まれていると思われる。

※金曜深夜~土曜未明の工事は「予定されたもの」と考えられる。
